


RIBAG


ARVA

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio
Fitting instructions







RIBAG Licht AG
Kanalstrasse 18, 5745 Safenwil, Switzerland
Service: Tel. +41 62 737 50 70, service@ribag.com

BT1671.11/03.22



www.ribag.com/downloads



Art. 4120.120.xx.x

DE

Sie haben sich für ein zuverlässiges RIBAG-Markenprodukt entschieden. Bei fachgerechter Installation und sachgemässer Handhabung dürfen Sie sich lange Zeit daran freuen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die örtlichen Installationsvorschriften.

Wichtig:

- Die Montage der Leuchten muss durch autorisiertes Personal erfolgen.
- Das Arbeiten an der Leuchte bei anliegender Spannung ist untersagt.
- enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen durch den Hersteller austauschbar
- Maximale Leistungsstufe der Lichtquelle, gem. Angaben auf den Leuchten, beachten und unbedingt einhalten. Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der Lichtquelle führen.
- Betriebsgeräte müssen für LED's geeignet sein und der Norm EN 61347-2-13 entsprechen.
- Für einen optimalen Betrieb der Leuchte ist eine regelmässige, vorsichtige Reinigung notwendig.

Für Artikel, die ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verändert werden, entfällt jede Haftung.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

FR

Vous avez fait votre choix en faveur d'un produit fiable de la marque RIBAG. Installé dans les règles de l'art et manipulé avec précaution, ce produit vous donnera entière satisfaction pendant très longtemps. Merci de suivre les consignes de montage et de respecter les prescriptions locales d'installation.

Important:

- Le montage des luminaires doit être effectué par personnel autorisé.
- Il est interdit de travailler sur le luminaire sous tension.
- contient des lampes LED intégrées, lampes remplaçables par le fabricant
- Tenir compte de la puissance maximale des luminaires indiquée et la respecter impérativement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction des modules à LED.
- Les appareillages doivent convenir pour LED et être en conformité avec la norme EN 61347-2-13.
- Un nettoyage régulier effectué avec précaution est indispensable pour assurer un fonctionnement optimal du luminaire.

Nous n'assumons également aucune responsabilité pour les articles qui subissent des modifications sans notre approbation expresse.

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques.

IT

Avete deciso di acquistare un prodotto affidabile della marca RIBAG. Rimarrete soddisfatti per molto tempo dell'installazione eseguita a regola d'arte e della messa in funzione adeguata. Vi preghiamo di prestare particolare attenzione alle istruzioni per il montaggio e alle disposizioni locali adottate in materia di installazione.

Importante:

- Il montaggio delle lampade deve essere eseguito da personale specializzato.
- È vietato lavorare alle lampade sotto tensione.
- contiene lampade LED integrate, lampade sostituibili dal fabbricante
- Osservare e rispettare rigorosamente il livello di potenza delle lampade, come indicato sulle luci stesse. In caso contrario i moduli LED possono andare distrutti.
- Gli alimentatori devono essere adatti ai moduli LED e conformi alla normativa EN 61347-2-13.
- Per un funzionamento ottimale delle luci, è indispensabile una pulizia regolare e meticolosa.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli articoli modificati senza una nostra autorizzazione espressa.

Non si escludono errori di stampa e modifiche tecniche.

EN

You have purchased a reliable RIBAG brand product. Provided it is expertly installed and correctly operated you will enjoy its use for a very long time. Please observe the fitting instructions and the local installation regulations.



Important:

- The lamp must be fitted by qualified electrician personnel.
- Working on the lamp is prohibited if voltage is present / is only allowed under voltage-free conditions.
- contains built-in LED lamps, lamps replaceable by the manufacturer
- Please observe and maintain the maximum power stage of the lamps as stated on the lighting unit. Otherwise, the LED modules may be destroyed.
- Control gear must be suitable for LEDs and comply with the EN 61347-2-13 standard.
- For optimum operation the lighting units should be regularly and carefully cleaned.


All liability is declined for items which have been modified without our express agreement.

We reserve the right to make any technical changes and disclaim any responsibility for possible printing error.


- A1** DE Anbauleuchte Ø 440 mit Betriebsgerät FR Luminaire à monter Ø 440
avec alimentation IT Lampada a soffitto Ø 440 con alimentatore
EN Mounted lamp Ø 440 with operating device




A2




A3




A4 DE Demontage FR Démontage IT Smontaggio EN Demounting





- B1** DE Anbauleuchte Ø 270 mit Betriebsgerät FR Luminaire à monter Ø 270
avec alimentation IT Lampada a soffitto Ø 270 con alimentatore
EN Mounted lamp Ø 270 with operating device




B2




B3





B4 DE Demontage FR Démontage IT Smontaggio EN Demounting




C1 DE Anbauelement Ø 140 FR Élément en applique Ø 140
IT Lampada a soffitto Ø 140 EN Mounted element Ø 140




C2



D1 DE Einbau in Hohldecke **FR** Installation dans faux plafonds
IT Montaggio in controsoffitti **EN** Installation in cavity ceilings




D2




DE Anschlusschema mit externem Betriebsgerät **FR** Schéma de câblage avec alimentation externe **IT** Schema di collegamento con alimentatore esterno **EN** Wiring diagram with external operating device

DE **1 Leuchte = 1 Betriebsgerät**
FR **1 luminaire = 1 appareillage**
IT **1 lampada = 1 dispositivo di azionamento**
EN **1 lamp = 1 operating device**


DE **Einzelleuchte**
FR **Luminaire individuel**
IT **Luce singola**
EN **Single lamp**



DE Anschlusschema für nicht dimmbare Leuchten
FR Schéma de branchement pour luminaires sans variateur
IT Schema di collegamento per lampade non dimmerabili
EN Connection scheme for non-dimmable lamps



DE Anschlusschema für DALI-Betrieb
FR Schéma de branchement pour luminaires en mode DALI
IT Schema di collegamento per lampade in modalità DALI
EN Connection scheme for DALI operation




DE DALI-Anschlüsse polaritätsfrei
FR Branchements DALI sans polarité
IT Attacchi DALI indipendenti dalla polarità
EN DALI terminals with reserve polarity protection

DE Anschlussschema für TouchDim-Betrieb

FR Schéma de collegamento per lampade in modalità TouchDim

IT Schema di collegamento per lampade in modalità TouchDim

EN Connection scheme for TouchDim operation



DE Anschlussschema für PhasenDim-Betrieb

FR Schéma de branchement pour luminaires en mode PhaseDim

IT Schema di collegamento per lampade in modalità dimmer a taglio di fase

EN Connection scheme for PhaseCut operation


DE Liste kompatibler LED Phasen-Dimmer:

FR Liste de compatibilité des dimmer de phase sur:

IT Lista di compatibilità degli dimmer a taglio di fase sotto:

EN Compatibilitylist of PhaseCut models under:

www.ribag.com/dim



DE**Leitungslängen bei Leuchten mit externen Betriebsgeräten**

Die maximalen Leitungslängen zwischen LED Leuchte und Betriebsgerät können Sie aus dieser Tabelle entnehmen. Generell gilt: Je höher die LED Leistung, desto grösser muss der Leitungsquerschnitt sein.

Maximale Leitungslängen zwischen Leuchte und Betriebsgerät im Verhältnis zu Kabelquerschnitt und Anschlussleistung:

	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²
< 10 W	16 m	33 m	49 m
< 15 W	11 m	22 m	33 m
< 20 W	8 m	15 m	23 m
< 25 W	6 m	12 m	18 m

Auf den Leitungen darf maximal eine Spannung von 2% abfallen. Aus EMV-Gründen soll die Leitung zwischen Dimmer und LED-Leuchte nicht länger als 10m betragen.

FR**Longueurs de câble pour les luminaires avec appareillages externe**

Vous pouvez consulter ce tableau pour les longueurs de câble maximales entre le luminaire LED et l'appareillage. En règle générale, plus la puissance LED est élevée, plus la section du câble doit être importante.

Longueurs de câble maximales entre le luminaire et l'appareillage par rapport à la section du câble et à la puissance électrique raccordée:

	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²
< 10 W	16 m	33 m	49 m
< 15 W	11 m	22 m	33 m
< 20 W	8 m	15 m	23 m
< 25 W	6 m	12 m	18 m

La chute de tension maximale admissible dans les câbles est de 2%. Pour des raisons de CEM, le câble entre le variateur et le luminaire LED ne peut pas mesurer plus de 10m de long.

IT**Lunghezza dei cavi per lampade con dispositivi di azionamento esterni**

Questa tabella riporta le lunghezze massime dei cavi tra lampada a LED e dispositivo di azionamento. In linea generale, maggiore è la potenza del LED, maggiore deve essere la sezione del cavo.

Lunghezze massime dei cavi tra lampada e dispositivo di azionamento in rapporto a sezione del cavo e potenza allacciata:

	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²
< 10 W	16 m	33 m	49 m
< 15 W	11 m	22 m	33 m
< 20 W	8 m	15 m	23 m
< 25 W	6 m	12 m	18 m

Sui cavi può rimanere al massimo una tensione del 2%. Per ragioni di compatibilità elettromagnetica, il cavo tra varialuce e lampada a LED non può essere più lungo di 10 m.

EN**Cable lengths for lamps with external control gears**

The maximum cable lengths between LED lamps and control gears can be taken from this table. In general: The higher the power, the larger the cable cross-section must be.

Maximum cable lengths between lamp(s) and control gear in relation to cable cross-section and power input:

	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²
< 10 W	16 m	33 m	49 m
< 15 W	11 m	22 m	33 m
< 20 W	8 m	15 m	23 m
< 25 W	6 m	12 m	18 m

The cables may have a maximum voltage drop of 2%. For EMC reasons, the cable between the dimmer and the LED lamp may not be longer than 10 m.